	Sistema de Gestão da Qualidade	Identificação: **FVS. 08d**
		Revisão: **00**

FVS - REVESTIMENTO DE PAREDE EM ARGAMASSA

OBRA:			**LOCAL DE INSPEÇÃO:**													
Amostragem: 100% do serviço			**LOCAL**													
ITEM	**MÉTODO DE VERIFICAÇÃO**	**TOLERÂNCIA**														
Planicidade	Com régua de alumínio de 2m	Desvio máx.2mm														
Prumo	Com régua de nível (bolha entre linhas) ou prumo de face principalmente junto aos vãos de porta	Desvio máx.2mm														
Esquadro nos cantos	Com esquadro 60 x 80 x 100 cm, com uso de régua auxiliar, se necessário.	Desvio máx. 2mm														
Quinas e cantos	Verificar a linearidade e regularidade, visualmente.	–														
Acabamento	Visualmente, verificar a rugosidade, ondulação, presença de fissuras ou desagregação.	–														
Limpeza do ambiente	O ambiente deve estar totalmente limpo sem restos de argamassa, embalagens, entulhos, etc.	–														
Legenda	**Não inspecionado: em branco**	**APROVADO: O**	**REPROVADO: X**							**REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗**						

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____