RRG	**Sistema de Gestão da Qualidade**	Identificação: **FVS.10b** Revisão: **00**

FVS - REGULARIZAÇÃO DO PISO

OBRA:			**LOCAL DE INSPEÇÃO:**												
Amostragem: 100% do serviço			**LOCAL**												
ITEM	**MÉTODO DE VERIFICAÇÃO**	**TOLERÂNCIA**													
Preparo da superfície	Antes da aplicação da argamassa, verificar a limpeza da base, molhagem, polvilhamento de cimento, aplicação de aditivos (Bianco,etc.)	-													
Planicidade	Verificar com régua de alumínio (não deve haver folgas).	-													
Conferência dos níveis e declividades para ralos e grelhas	Com o auxílio de nível de mangueira ou nível a laser e trena metálica	3 mm													
Cantos arredondados em áreas de impermeabilização	Visualmente	-													
Acabamento e aderência	Verificar visualmente a ausência de falhas e irregularidades. Verificar a aderência através de batidas no piso com peça metálica ou de madeira	-													
Limpeza do ambiente	O ambiente deve esta totalmente limpo sem restos de argamassa, embalagens, entulhos, etc.	-													
Legenda	**Não inspecionado: em branco**	**APROVADO: O**	**REPROVADO: X**						**REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗**						

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____