RRG	**Sistema de Gestão da Qualidade**	Identificação: **FVS.10c** Revisão: **00**

FVS - PISO CIMENTADO

OBRA:			**LOCAL DE INSPEÇÃO:**												
Amostragem: 100% do serviço			**LOCAL**												
ITEM	**MÉTODO DE VERIFICAÇÃO**	**TOLERÂNCIA**													
Planicidade	Verificar com régua de alumínio (não deve haver folgas).	2 mm													
Caimento	Caimento nas áreas molhadas, jogando água	A água não deve ficar empoçada													
Acabamento e aderência	Verificar visualmente a ausência de falhas e irregularidades. Verificar a aderência através de batidas no piso com peça metálica ou de madeira	-													
Legenda	**Não inspecionado: em branco**	**APROVADO: O**			**REPROVADO: X**						**REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗**				

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Número	Descrição do Problema	Local	Solução

Inspecionado por:	Data da abertura da FVS: _____ / _____ / _____	Data de fechamento da FVS: _____ / _____ / _____